SCHEDA MANUTENZIONE

FAC - SIMILE DA REDIGERE A CURA DELL'APPALTATORE PER OGNI MACCHINA IN MANUTENZIONE

PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI

DATA: _____ FIRMA: _____

STABILE: _____ EDIFICIO: _____
Via REPARTO: _____
Località

CENTRALE CDZ N. ____ APPARECCHIATURA AC N. ____
MARCA: _____ MODELLO: _____
TENSIONE: _____ POTENZA: _____
NOTE:
- portata nominale di mandata mc / h: _____
- portata nominale di ripresa mc / h: _____

_____

_____

			PERIODICITA'						DATA INTERVENTO
			settimanale	mensile	bimestrale	trimestrale	semestrale	annuale	
1	BATTERIE:	Pulizia esterna delle batterie calde e fredde mediante soffiatura ad aria compressa, spruzzatura di soluzione detergente, lavaggio con acqua, asciugatura con aria compressa					■		
2	FILTRI ONDULATI:	Lavaggio mm ___ N. _____		■					
3	FILTRI ONDULATI:	Lavaggio mm ___ N. _____		■					
4	FILTRI ONDULATI:	Lavaggio mm ___ N. _____		■					
5	FILTRI ONDULATI:	Lavaggio mm ___ N. _____		■					
6	FILTRI ONDULATI:	Sostituzione					■		
7	FILTRI ASSOLUTI:	Sostituzione					■		
8	FILTRI A TASCHE:	Sostituzione					■		
9	ARIA	Controllo sfogo aria e scarico dalle baterie calde e fredde	■						
10	CANALI E SERRANDE:	Verifica dell'integrità delle giunzioni e guarnizioni, controllo del funzionamento delle serrande, oliatura dei perni di rotazione	■						
11	UMIDIFICATORE:	Controllo del corretto funzionamento, pulizia ugelli		■					
		Separatore gocce, controllo				■			
		Pompa di carico umidificatore, controllo		■					
12	VENTILATORI E MOTORI:	Controllo del corretto funzionamento dei cuscinetti verificandone lo scorrimento, ripristinare la carica di grasso, per cuscinetti rumorosi, considerarne la sostituzione, pulizia delle parti		■					
13	TRASMISSIONE:	Verifica dello stato di usura delle cinghie, eventuale tesatura o sostituzione; cinghia tipo _____ , misura _____ , n. ____		■					
14	VALVOLE A TRE VIE:	Controllo del corretto funzionamento, verifica della tenuta e dello scorrimento di tutti gli organi di intercettazione				■			
15	INTERCETTAZIONI:	Controllo e tenuta in eserizio, eventuale rifacimento dei premistoppa del valvolame vario asservente le batterie dei condizionatori				■			
16	MOTORI ELETTRICI:	Verifica dell'assorbimento elettrico a mezzo di pinza amperometrica segnalando le anomalie		■					
17	NOTE:								