

Sede legale e amministrativa: Via Bartolomeo D'Alviano n. 78, 20146 Milano tel. 02 72518.1, fax 02 72.518.484
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150
www.golgiredaelli.it

Istituti geriatrici: "P. Redaelli" - Milano; "P. Redaelli" - Vimodrone; "C. Golgi" - Abbiategrasso



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per il servizio di controllo e manutenzione ordinaria e interventi migliorativi degli estintori, degli impianti di spegnimento ad anidride carbonica, degli impianti idrici antincendio, dei gruppi di pressurizzazione impianti antincendio, degli impianti di rivelazione incendi, degli impianti di rivelazione fughe gas, delle porte e dei portoni antincendio presso l'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone, l'Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso, gli stabili civili amministrati in Milano e Abbiategrasso e l'Archivio storico dell'Azienda

ALLEGATO A

CONSISTENZA IMPIANTI

Area Tecnica e Servizi Manutentivi

Dirigente responsabile:

Responsabile del Procedimento:

Responsabile trattamento pratica

Data:

Ing. Andrea Polletta

Ing. Andrea Polletta

Ing. Cristina Ballerio

31/03/2020

INDICE

1. ESTINTORI.....	1
2. IMPIANTI SPEGNIMENTO AD ANIDRIDE CARBONICA E IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI DELLA SEDE CENTRALE, VIA OLMETTO 6 - MILANO	2
3. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E SURPRESSORI	3
4. IMPIANTI RIVELAZIONE FUGHE GAS	4
5. PORTE E PORTONI ANTINCENDIO	

1. ESTINTORI

Sede	Estintore 2 kg polvere	Estintore 2 kg CO2	Estintore 5 kg CO2	Estintore 6 kg polvere	Estintore carrellato 30 kg CO2 / polvere	Estintore carrellato 50 kg polvere	TOTALE
Istituto Geriatrico "P. Redaelli" - Vimodrone	1	4	49	168	0	1	223
Istituto Geriatrico "C. Golgi" – Abbiategrasso	1	2	48	305	4	4	364
Archivio storico Via Piatti 8 Milano	0	0	0	13	0	0	13
Laboratorio didattico Via Olmetto 3 Milano	0	0	1	5	0	0	6
Totale Archivio storico	0	0	1	18	0	0	19
Stabile Via Olmetto n.3/5 - Milano	0	0	0	5	0	0	5
Stabile Via Olmetto n.9 - Milano	0	0	0	3	0	0	3
Stabile Via Piatti n.8 – Milano	0	1	0	6	0	0	7
Stabile Via Ponzio n.48 - Milano	0	0	1	4	0	0	5
Stabile Via Corno di Cavento n.3 – Milano	0	0	1	3	0	0	4
Stabile Via P. Sottocorno n.46 – Milano	0	0	0	8	0	0	8
Stabile Via Pontida n.12/14, n.18/20 - Abbiategrasso	0	0	0	1	0	0	1
Totale Stabili civili amministrati	0	1	2	30	0	0	33
TOTALE	2	7	100	521	4	5	639

2. IMPIANTI SPEGNIMENTO AD ANIDRIDE CARBONICA E IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI DELLA SEDE CENTRALE, VIA OLMETTO 6 - MILANO

N.1 impianto di spegnimento automatico ad anidride carbonica con relativo impianto di rivelazione incendi, installato presso l'Archivio.

L'impianto di spegnimento ad anidride carbonica è costituito da:

- n.1 una centrale con 40 bombole da 60 kg / cad presso un locale tecnologico sito in Via dei Piatti n.8;
- n.4 valvole di smistamento;
- accessori vari (manichette, attuatori, ecc.).

L'impianto di rivelazione incendi è costituito da:

- n.1 centrale antincendio NOTIFIRE ID 20 installata presso un ufficio dell'Archivio;
- accessori vari (rivelatori, pulsanti di emergenza, pannelli ottico – acustici, ecc.) su tre piani dell'Archivio;
- combinatore telefonico.

Il sistema controlla zone dislocate su tre piani diversi.

N. 1 impianto di rivelazione incendi a protezione dell'Archivio opere d'arte al piano interrato.

L'impianto di rivelazione incendi è costituito da:

- n.1 centrale antincendio NOTIFIRE AM 2000 installata presso il disimpegno del deposito opere d'arte al piano interrato;
- accessori vari: rivelatori fumi, pulsanti di preallarme, sirene elettroniche, rimando allarme alla centrale antincendio NOTIFIRE ID 20, ecc..

3. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E SURPRESSORI

Sede	Idrante UNI 45	Colonna antincendio UNI 70	Naspo	Colonna esterna	Attacco autopompa VV.F.	Stazione di surpressione impianti antincendio	Sprinkler
Istituto Geriatrico "P. Redaelli", Via Leopardi n.3 - Vimodrone	70	4	23	4	1	2	2
Istituto Geriatrico "C. Golgi", Piazza Golgi n.11 – Abbiategrasso	133	5	24	20	12	3	3
Archivio storico Via Piatti 8 - Milano	2	0	0	0	0	0	0
Stabile Via Olmetto n.3 / 5 – Milano	27	0	0	0	2	0	0
Stabile Via Piatti n.8 – Milano	16	0	0	0	1	0	0
Stabile Via Corno di Cavento n.3 – Milano	18	0	0	0	1	0	0
Stabile Via P. Sottocorno n.46 – Milano	14	0	0	0	1	0	0
Totale Stabili civili amministrati	75	0	0	0	5	0	0
TOTALE	280	9	47	24	18	5	5

4. IMPIANTI RIVELAZIONE FUGHE GAS

	Stabile	Centrale	Numero sensori gas
1	Via dei Piatti n.8 / Via Olmetto n.6 - Milano		4
2	Via Olmetto n.3/5 - Milano		3
3	Via Olmetto n.9 - Milano	Tecnocontrol SE 127-K	1
4	Via Pasquale Sottocorno n.46 - Milano	Siemens	1
5	Via Corno di Cavento n.3 - Milano	Tecnocontrol SE 184 KN	2
6	Via Giuseppe Ponzio n.48 - Milano	Siemens	2

5. PORTE E PORTONI ANTINCENDIO

Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone, Via G. Leopardi n.3 - Vimodrone

- Porte REI: n.157
- Eventuali nuove installazioni porte REI: n.5

Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso, Piazza Golgi n.11 - Abbiategrasso

- Porte REI: n.409
- Portoni REI: n.3
- Eventuali nuove installazioni porte REI: n.5

Archivio storico Via Piatti 8 e Laboratorio didattico Via Olmetto 3 - Milano

- Porte REI: n.15
- Eventuali nuove installazioni porte REI: n.2

Stabile di Via Piatti n.8 - Milano

- Porte REI: n.1

Stabile di Via Olmetto n.3/5 - Milano

- Porte REI: n.13

Stabile di Via Ponzio n.48 - Milano

- Porte REI: n.2

Stabile di Via P. Sottocorno n.46 - Milano

- Porte REI: n.6

Stabile di Via Corno di Cavento n.3 - Milano

- Porte REI: n.2

Stabili civili amministrati in Milano e Abbiategrasso

- Eventuali nuove installazioni porte REI: n.5

Complessivamente risultano in manutenzione :

- Porte REI: n.605
- Portoni REI: n.3

Nuove installazioni:

- Porte REI: n.17