

Azienda di Servizi alla Persona

**“GOLGI – REDAELLI”**

**Sede legale e amministrativa:** Via Bartolomeo D'Alviano n. 78, 20146 Milano tel. 02 72518.1, fax 02 72.518.484

**Istituti geriatrici:** “P. Redaelli” - Milano; “P. Redaelli” - Vimodrone; “C. Golgi” – Abbiategrasso



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICI, ANTINCENDIO, SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E ALTRO**

**PRESSO L'ISTITUTO GERIATRICO “PIERO REDAELLI” DI MILANO, VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO N.78 - MILANO**

### **FASCICOLO D**

#### **MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO ARMADI ANTINCENDIO**

**Area Tecnica e Servizi Manutentivi**

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Andrea Polletta

Responsabile trattamento pratica:

Ing. Cristina Ballerio

Data:

31/07/2019



## ARMADI ANTINCENDIO

L'Appaltatore con cadenza mensile dovrà provvedere alla verifica della dotazione degli armadi antincendio installati presso l'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano in n°. di 9.

Armadio n°.	Posizione	Dotazione base	N°.	Dotazione riscontrata	N°.	Osservazioni
1	2^ Palazzina vano scala piano interrato	Autorespiratore				
		Maschere				
		Guanti				
		Tute				
		Coperte				
		Corde				
		Accette				
2	Atrio ingresso piano seminterrato	Come sopra				
3	Ingresso principale / portineria piano rialzato	Come sopra				
4	Atrio centrale piano primo	Come sopra				
5	Atrio centrale piano secondo	Come sopra				
6	Atrio centrale pieno terzo	Come sopra				
7	Atri ascensore GP II piano seminterrato	Come sopra				
8	Atri ascensore GP II piano primo	Come sopra				
9	Atri ascensore GP II piano terzo	Come sopra				