



## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI  
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICI, ANTINCENDIO,  
SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E ALTRO PRESSO L'ISTITUTO  
GERIATRICO “PIERO REDAELLI” DI MILANO,  
VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO N.78 - MILANO**

### **TABELLA 3**

## **LAMPADE GERMICIDA UNITÀ TRATTAMENTO ARIA**

### **Area Tecnica e Servizi Manutentivi**

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Andrea Polletta

Responsabile trattamento pratica:

Ing. Cristina Ballerio

Data:

31/07/2019

U.T.A.	REPARTO ASSERVITO	TIPO DI LAMPADA	QUANTITA'
A.C. 1	Degenza	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	4
A.C. 2	Sala Polifunzionale	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 3	Laboratorio analisi	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 4	Sala piccoli interventi	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 5	Ambulatorio		
A.C. 6	Servizio accoglienza	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 7	Degenza	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 8	Direzione sanitaria	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	3
A.C. 9	Bar	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	4
A.C. 10	Degenza	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	4
A.C. 11	Palestra bianca	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	3
A.C. 12	Radiologia	neon OSRAM HNS 15 W / OFR	16
A.C. 13	Direzione Amministrativa	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	3
A.C. 14	Assistenti Sociali	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	3
A.C. 15	Cucina generale	Assento	
A.C. 16	Locali annessi alla cucina	Assenti	
A.C. 17	Degenza	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 18	Termoterapia / D.H.	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	16
A.C. 19	T.A.C.	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	6
A.C. 20	Spogliatoio femminile	DISANO 422 RODI neon PHILIPS TUV 15 W / G 15T8	2
A.C. 21	Transatlantico		
A.C. 22	Mensa	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	10
A.C. 23	Degenza	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	7
A.C. 24	Degenza	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	7
A.C. 25	Chiesa	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	5
A.C. 26			4
A.C. 27	Palestra verde	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	6

U.T.A.	REPARTO ASSERVITO	TIPO DI LAMPADA	QUANTITA'
A.C. 28	VVF	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	6
A.C. 29	Degenza	neon OSRAM HNS 30 W / OFR	11
A.C. 30	Degenza	Assenti	
A.C. 31	Degenza	Assenti	
A.C. 32	Degenze	Assenti	
A.C. 33	Degenze	Assenti	
A.C 34	Sala conferenze	Assenti	
A.C. 35	Servizi mortuari	Assenti	
A.C 36	Servizi mortuari	Assenti	
A.C. 37	Servizi mortuari	Assenti	