



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICI, ANTINCENDIO,
SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE E ALTRO PRESSO L'ISTITUTO
GERIATRICO “PIERO REDAELLI” DI MILANO,
VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO N.78 - MILANO**

TABELLA 4

FILTRI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

Area Tecnica e Servizi Manutentivi

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Andrea Polletta

Responsabile trattamento pratica:

Ing. Cristina Ballerio

Data:

31/07/2019

U.T.A.	REPARTO ASSERVITO	POSIZIONE FILTRO	TIPO DI FILTRO	DIMENSIONI	
A.C. 1	Degenza	Aria mandata	Ondulato	400 x 500 x 50	4
		Aria espulsa	Ondulato	400 x 500x 50	4
		Aria espulsa	Sacco	600 x 290 x 20	2
		Aria espulsa	Sacco	600 x 600 x 20	2
A.C. 2	Sala Polifunzionale	Aria mandata	Ondulato	620 x 400 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	2
		Aria espulsa	Ondulato	600 x 500 x 20	1
A.C. 3	Laboratorio analisi	Aria mandata	Ondulato	620 x 400 x 50	2
		Aria espulsa	Ondulato	600 x 500 x 20	2
A.C. 4	Sala piccoli interventi	Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	1
		Aria espulsa	Ondulato	625 x 400 x 50	1
		Aria espulsa	Sacco	600 x 600 x 20	1
A.C. 5	Ambulatorio	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 20	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	1
		Aria espulsa	Ondulato	625 x 500 x 20	1
		Aria espulsa	Sacco	600 x 600 x 20	1
A.C. 6	Servizio accoglienza	Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	1
		Aria espulsa	Ondulato	625 x 400 x 50	1
A.C. 7	Degenza	Aria mandata	Ondulato	500 x 400 x 50	2
		Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 300 x 20	2
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 500 x 50	1
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 400 x 50	2
A.C. 8	Direzione sanitaria	Aria mandata	Ondulato	620 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	2
		Aria espulsa	Ondulato	620 x 400 x 50	2
A.C. 9	Bar	Aria mandata	Ondulato	620 x 400 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	600 x 600 x 20	1
		Aria espulsa	Ondulato	620 x 400 x 50	1
A.C. 10	Degenza	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	4
		Aria mandata	Sacco	600 x 300 x 20	2
		Aria espulsa	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 500 x 50	2

U.T.A.	REPARTO ASSERVITO	POSIZIONE FILTRO	TIPO DI FILTRO	DIMENSIONI	
A.C. 11	Palestra bianca	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	2
		Aria espulsa	Ondulato	600 x 500 x 50	2
A.C. 12	Radiologia	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	4
		Aria mandata	Sacco	600 x 300 x 20	2
		Aria espulsa	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 500 x 50	2
A.C. 13	Direzione Amministrativa	Aria mandata	Ondulato	500 x 400 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 300 x 20	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 50	1
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 400 x 50	2
A.C. 14	Assistenti Sociali	Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	1
		Aria espulsa	Ondulato	625 x 400 x 50	1
A.C. 15	Cucina generale	Aria mandata	Ondulato	600 x 400 x 50	6
		Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	3
		Aria mandata	Assoluto	612 x 620 x 300	12
A.C. 16	Locali annessi alla cucina	Aria mandata	Ondulato	600 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 295 x 20	2
A.C. 17	Degenza	Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	500 x 400 x 50	1
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	4
		Aria espulsa	Ondulato	620 x 500 x 50	2
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 500 x 50	2
A.C. 18	Termoterapia / D.H.	Aria mandata	Ondulato	1110 x 450 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	600 x 600 x 20	4
A.C. 19	T.A.C.	Aria mandata	Ondulato		
		Aria mandata	Sacco		
A.C. 20	Spogliatoio femminile	Aria mandata	Ondulato	900 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	600 x 400 x 50	2
		Aria mandata	Ondulato	600 x 500 x 50	1
A.C. 21	Transatlantico	Aria mandata	Ondulato	620 x 500 x 50	8
A.C. 22	Mensa	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	2
		Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	4

U.T.A.	REPARTO ASSERVITO	POSIZIONE FILTRO	TIPO DI FILTRO	DIMENSIONI	
A.C. 23	Degenza	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	2
A.C. 24	Degenza	Aria mandata	Ondulato	625 x 500 x 50	1
		Aria mandata	Ondulato	625 x 400 x 50	2
A.C. 25	Chiesa	Aria mandata	Ondulato	500 x 500 x 50	2
A.C 26					
A.C 27	Palestra verde	Aria mandata	Ondulato	620 x 500 x 50	2
A.C. 28	VVF	Aria mandata	Ondulato	500 x 400 x 50	4
A,C 29	Degenza	Aria mandata	Ondulato	620 x 400 x 50	2
		Aria mandata	Ondulato	500 x 400 x 50	4
A.C 30	Degenza	Aria mandata	Ondulato	600 x 600 x 50	8
A.C. 31	Degenza	R/1°/2°/3° Aria espulsa	Ondulato	400 x 500 x 50	6
A.C. 32	Degenze	Semin. Aria espulsa	Ondulato	600 x 500 x50	6
A.C. 33	Degenze	Aria espulsa	Ondulato	500 x 400 x 50	6
A.C. 34	Sala conferenze	Aria mandata	Ondulato	600 x 600 x 50	2
			Ondulato	600 x 300 x 50	1
A.C. 35	Servizi mortuari	Aria mandata	Ondulato	595 x 290 x 50	2
		Aria mandata	Ondulato	595 x 595 x 50	2
		Aria mandata	Sacco	595 x 595 x 50	3
A.C. 36	Servizi mortuari	Aria espulsa			
A.C 37	Servizi mortuari	Aria espulsa	Ondulato	595 x 290 x 50	1
		Aria espulsa	Ondulato	500 x 500 x 50	8
		Aria espulsa	Carboni attivi	600 x 300 x 500	1
		Aria espulsa	Carboni attivi	600 x 600 x 500	18